

Zalecenie Nr 330/24/1

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ GRZEWCZO – KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozp. Ministra Spraw Wew. i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę – prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. z 2020 poz.1333 / zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania/ w dniu

Kilińskiego 4 - pion

03.12.2024

przewodów kominowych w budynku przy ul.

Sosnowiec

należącym do

MZBM COK-11

zostały stwierdzone braki – usterki – zaniedbania w stanie technicznym urządzeń grzewczo – kominowych, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru lub zatrucia.<sup>2</sup>

W związku z powyższym na podstawie w/w przepisów, winien Pan/Pani w terminie do dnia [ ] usunąć wyszczególnione braki, usterki i zaniedbania.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w „ sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 155 ust. 3 w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno -wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

PrzewRodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
Udrożnić przewód zbiorczy zaznaczony na szkicu w pionie mieszkań 230,220,209,199,188,178,167
157,146,136,125.

W przypadku nie wykonania w/w zaleceń w wyznaczonym terminie, Kierownik Rejonowego Zakładu Kominiarskiego przekaże informację do właściwego Urzędu lub Rejonowej Straży Pożarnej, celem zastosowania przymusu administracyjnego dla ich usunięcia.

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI Nr 310/99  
KLIMA. WENT. MECH. Nr 324/058/04

Michał Piotrowski

.....  
podpis i pieczęć  
Mistrza kominiarskiego

.....  
podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia