

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCO – KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę – prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania/ w dniu

[] przewodów kominowych w budynku

w [Sosnowiec] należącym do [Dietla 18-20]

[Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 18-20]

zostały stwierdzone braki – usterki – zaniedbania w stanie technicznym urządzeń grzewczo – kominowych, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru lub zatrucia.

W związku z powyższym na podstawie w/w przepisów, winien Pan/Pani w terminie do dnia [] usunąć wyszczególnione braki, usterki i zaniedbania.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w „ sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 155 ust. 3 w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

Rodzaj zalecenia w myśl podst. Prawnej

Uzupełnić brakujące nasady na przewodach wentylacyjnych, dymowych spalinowych zgodnie ze szkicem

W przypadku nie wykonania w/w zaleceń w wyznaczonym terminie, Kierownik Rejonowego Zakładu Kominiarskiego przekaże informację do właściwego Urzędu lub Rejonowej Straży Pożarnej, celem zastosowania przymusu administracyjnego dla ich usunięcia.

[]
podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KUMIŃSKI

Nr 110/2025/2



[]
podpis i pieczęć
Kierownika RZK

Dietla 18


pion 4,8,12,16

wejście

pion 1,5,9,13



Z MIESZ. NR 3























rurka 0,5m z daszkiem





z mieszkania nr 2

Zakład Rejonowy Nr 2
41-200 Sosnowiec, ul. Niepodległości 10
tel. 32 291 89 54



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

pion 2,6,10,14

17,21,25,29



pion 20,24,28,32



pion 19,23,27,31

Zakład Rejonowy Nr 2
41-200 Sosnowiec, ul. Niepodległości 16
tel. 32 291 89 54

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85