

Adres do korespondencji  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie  
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

Obsługa klientów  
Elektronicznie: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](mailto:tauron-dystrybucja.pl/formularz)  
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



## Uzgodnienie projektu technicznego

INSTALPOINT Sp. z o.o.  
Ul. Witolda Budryka 2  
41-200 Sosnowiec

Data pisma: 29.09.2025 r.  
Nr pisma: TD25-09-0514156-03  
Sprawa: Uzgodnienie projektu  
Nr sprawy:  
Nr PPE:  
Kontakt: Marcin Drażkiewicz  
Telefon: 572992016  
E-mail: [marcin.drazkiewicz@tauron-dystrybucja.pl](mailto:marcin.drazkiewicz@tauron-dystrybucja.pl)

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.09.2025 r. (data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. dnia 29.09.2025 r.) informujemy, że przesłany projekt techniczny modernizacji bezpośrednich układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, na zasilaniu obiektu:

### **Budynek wielolokalowy przy ul. Grota Roweckiego 24ABCDE-24-26 ABC w Sosnowcu**

został sprawdzony w zakresie zgodności z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodniony bez uwag.

Jednocześnie informujemy, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu, należy zbudować w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, stosując przy tym ogólne zasady wiedzy technicznej. Poniżej zostały podane ogólne wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie zabudowy / montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu:

- zasilanie napędu wyłącznika oraz jego elementu uruchamiającego i sygnalizującego należy zasilic z obwodów objętych pomiarem energii elektrycznej (obwodów zalicznikowych). W przypadku, gdy napięcie zasilające napęd wyłącznika podawane jest impulsowo, dopuszczamy podłączenie go z obwodów nie objętych pomiarem energii elektrycznej (obwodów przedlicznikowych),
- urządzenia zabudowane w instalacji przed układem pomiarowym (patrzac od strony sieci TAURON Dystrybucja S.A.), należy przystosować do plombowania,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz szafka, w której zostanie zabudowany nie może być elementem składowym urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.,
- lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może utrudniać lub uniemożliwiać wymiany urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja S.A., w tym zastosowania urządzeń innego typu lub urządzeń o innych wymiarach.


Jeden egzemplarz przesłanego projektu pozostawiamy w naszych aktach.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 29.09.2027 r.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki: 1 x projekt techniczny dla zadania jw.

K/o: 1 x TD/OBD/OKP

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie  
Kierownik Wydziału Pomiarów  
  
Jarosław Paszewski