

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Uzgodnienie projektu technicznego

INSTALPOINT Sp. z o.o.
ul. Witolda Budryka 2
41-200 Sosnowiec

Data pisma: 22.01.2026 r.
Nr pisma: *TD26-01-042 4212-03*
Sprawa: Uzgodnienie projektu
Nr sprawy:
Nr PPE:
Kontakt: Marcin Drażkiewicz
Telefon: 572992016
E-mail: marcin.drazkiewicz@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2026 r. (data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. dnia 21.01.2026 r.) informujemy, że przesłany projekt techniczny modernizacji bezpośrednich układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, na zasilaniu obiektu:

Budynek wielolokalowy przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu

został sprawdzony w zakresie zgodności z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodniony bez uwag.

Jednocześnie informujemy, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu, należy zabudować w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, stosując przy tym ogólne zasady wiedzy technicznej. Poniżej zostały podane ogólne wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie zabudowy / montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu:

- zasilanie napędu wyłącznika oraz jego elementu uruchamiającego i sygnalizującego należy zasilic z obwodów objętych pomiarem energii elektrycznej (obwodów zalicznikowych). W przypadku, gdy napięcie zasilające napęd wyłącznika podawane jest impulsowo, dopuszczamy podłączenie go z obwodów nie objętych pomiarem energii elektrycznej (obwodów przedlicznikowych),
- urządzenia zabudowane w instalacji przed układem pomiarowym (patrząc od strony sieci TAURON Dystrybucja S.A.), należy przystosować do plombowania,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz szafka, w której zostanie zabudowany nie może być elementem składowym urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.,
- lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może utrudniać lub uniemożliwiać wymiany urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja S.A., w tym zastosowania urządzeń innego typu lub urządzeń o innych wymiarach.


Jeden egzemplarz przesłanego projektu pozostawiamy w naszych aktach.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 22.01.2028 r.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki: 1 x projekt techniczny dla zadania jw.

K/o: 1 x TD/OBD/OKP

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Kierownik Wydziału Pomiarów

Jarosław Paszewski