

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 26.08.2016 r.

NS-NZ.9027.16.16.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Zowady prowadzącego działalność ZOOM PROJEKT Piotr Zowada, ul. W. Wajdy 5/15, 40-175 Katowice, z dnia 26.07.2016 r.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w y r a ż a

zgodę na obniżenie wysokości dla sali konsumpcyjnej, zlokalizowanej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99a w Sosnowcu, pod warunkiem zapewnienia w pomieszczeniu:

– **odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.**

Dokumentację projektową wraz z projektem wentylacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku oraz przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowana przebudowa obecnego stadionu piłkarskiego na Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99a w Sosnowcu obejmuje m.in. budowę budynku klubowego, łączącego funkcję socjalne (szatnia i umywalnie dla zawodników), administracyjne (pomieszczenia klubowe na piętrze, biuro zawodów, pomieszczenia sędziów i trenerów) oraz usługowe – mała gastronomia typu fast-food, serwująca szybkie dania przygotowywane z półproduktów oraz napoje. Przewiduje się, że w lokalu będzie przebywać maksymalnie do 20 osób wraz z obsługą (17 miejsc siedzących). Przedmiotowa sala konsumencka posiada wysokość 2,50 m w świetle.

W myśl § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

– nie więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m w świetle,


– więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 3,00 m w świetle.

W myśl § 72 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w stosunku do wymaganej przepisami, jednak nie mniejszej niż 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe pomieszczenie będzie obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,50 m w świetle oraz liczbę osób przebywających jednorazowo we wnioskowanych pomieszczeniach (powyżej 4 osób), wyrażam zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, z zastrzeżeniem spełnienia warunku podanego w sentencji przedmiotowej decyzji. W celu zachowania prawidłowych warunków higienicznych i zdrowotnych konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniu właściwego komfortu cieplnego, oświetlenia, a także odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystości powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. Wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb użytkowych i funkcjonalnych.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.



Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Załączniki:

– rzut

Otrzymuje:

Pan Piotr Zowada, ZOOM PROJEKT Piotr Zowada - 40-175 Katowice, ul. W. Wajdy 5/15

Do wiadomości:

PPIS w Sosnowcu