

L.dz.SPWiK/ME/AZ/ 72 /16

Sosnowiec, dnia 2.02.2016 r.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Sosnowiec

Wpł. 3.02.2016.
Nr. 244
Podpis: *Borkiewicz*

hi ; i. Soska
ala 3.02.2016

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

Dotyczy: Wydania warunków technicznych podłączenia Kompleksu Rekreacyjno Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 a w Sosnowcu

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, iż jest możliwość wpięcia się do kanalizacji ogólnospławnej przebiegającej w rejonie boiska sportowego przy ul. Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu.

Preferowane miejsce włączenia do kanalizacji ogólnospławnej to studzienka k63, (miejsce w którym zaczyna się kanalizacja DN 400). Istnieje możliwość wpięcia się we wcześniejszym fragmencie kanalizacji, co być może wiązać się z przebudową kanalizacji DN 200 na większą.

W załączeniu przesyłamy standardowe warunki włączenia się do kanalizacji,

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Krzysztof Pieta

Warunki techniczne przyłączenia do sieci deszczowej i sanitarnej

1. Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji deszczowej/sanitarnej/ogólnospławnej powinno odbyć się poprzez studnię kanalizacyjną, zlokalizowaną na terenie działki, będącej we własności Dostawcy ścieków.
2. Dostawca ścieków wybuduje przykanaliki na własny koszt,.
3. Do budowy przykanalika użyte zostaną materiały posiadające stosowne atesty, wymagane do tego typu instalacji.
4. W przypadku zmiany wysokości oraz kierunku kanalizacji należy wybudować w tych miejscach studnie kanalizacyjne.
5. Średnica rurociągu min. DN 160 i spadki winny zapewnić swobodny odbiór ścieków w ilości równej wielkości zużycia wody według wskazań wodomierza głównego w przypadku kanalizacji sanitarnej.
6. Należy wpiąć się do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na wysokości posesji lub wybudować studzienkę kanalizacyjną na ciągu głównym.
7. Włączenie przykanalików do studni kanalizacyjnej będą wykonane tak, by nie zakłócało przepływu ścieków przez kinetę studni.
8. Po zakończeniu przez Dostawców ścieków prac związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnych, Dostawcy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia faktu Odbiorcy. Na tą okoliczność zostanie spisany protokół odbioru przyłączy, a następnie zawarta umowa na odprowadzanie ścieków sanitarnych.

Całkowity koszt inwestycji podłączenia/przebudowy obiektu do instalacji kanalizacyjnych pokrywa inwestor ubiegający się o przyłączenie do sieci.

**Kierownik w Dziale
Wodociągów i Kanalizacji**

inż. Andrzej Zawalski