

Sosnowiec, dnia 05.09.2016r.

Znak sprawy:  
WGK-RIT.7021.3.95.2016

ZOOM PROJEKT  
Piotr Zowada  
ul. W. Wajdy 5/15  
40-175 Katowice

dotyczy: pisma z dnia 29.08.2016 roku (data wpływu 31.08.2016 roku).

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie wydania warunków technicznych włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej w związku z planowaną przebudową stadionu piłkarskiego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99a i ul. Jana Gacka (działki nr 407/9, 407/5, 407/4, 406/1, 407/8 obręb 0006) uprzejmie informuję, że odbiorniki wód deszczowych z ww. inwestycji może stanowić istniejący kolektor deszczowy  $\varnothing$  1000mm - wkreślony na załączonej mapie kolorem brązowym. Włączenie wód deszczowych może nastąpić za pomocą istniejącej studni deszczowej (D1) - po uprzednim sprawdzeniu przepustowości kolektora na odcinku od studni D1 do przepustu pod skarpą w kierunku rowu „Klimontowskiego”. Zgoda na włączenie wydana zostanie po przedłożeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu projektu odprowadzania wód deszczowych z terenu planowanej budowy. Projekt powinien zawierać obliczenia ilości odprowadzanych ścieków deszczowych wraz z uzasadnieniem możliwości ich przejęcia przez ww. kanał.

Ponadto informuję, że warunkiem fizycznej realizacji ww. inwestycji jest wcześniejsze zgromadzenie wód deszczowych w zbiorniku retencyjnym lub uwzględnienie innych alternatywnych rozwiązań w tym zakresie, tak aby zminimalizować spływ wód deszczowych do 5 l/s. Nadmieniam, że zgromadzone wody deszczowe mogą zostać wykorzystane do podlewania murawy stadionu, a tym samym spełnione zostaną zasady ochrony środowiska naturalnego.

W załączeniu zwracam jeden egzemplarz mapy zasadniczej, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy znak: WGK-RIT.7021.3.95.2016.

NAKŁADNIK WYDZIAŁU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
Adam Liwochowski