



SOSNOWIECKIE  
WODOCIĄGI S.A.

Sosnowiec, dnia 03.11.2025 r.

TW.42.655.2025.2.D016275.25.IM

**Pirotoks Sp. z o.o.**  
ul. Słonecznikowa 75  
40-748 Katowice  
l.milkowski@pirotoks.com.pl

Dotyczy: nieruchomości przy ul. Urbanowicz 21a w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 oraz art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.2009.178.1380 z późn. zm.) kwestie związane z ochroną przeciwpożarową budynku, obiektu budowlanego lub terenu należą do obowiązków ich właścicieli (zarządców, użytkowników) i Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna nie jest zobowiązana do zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu do **wewnętrznego gaszenia pożaru**.

W przypadku, w którym wymogi ochrony przeciwpożarowej budynku wymagają zastosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej lub przeciwpożarowego zbiornika wodnego, to dostawę do nich wody Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna realizować może po uprzednim dostosowaniu infrastruktury wodociągowej, na zasadach określonych we właściwej umowie. W załączeniu przesyłamy wzór umowy o dostawę wody do wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej/przeciwpożarowego zbiornika wodnego, celem zapoznania się z jej zapisami.

Informujemy, że na podstawie załączonych wymogów technicznych, należy opracować dokumentację techniczną dla wykonania przewodu wodociągowego, a w przypadku przebudowy istniejącego przyłącza PE 90 wymagane jest złożenie w siedzibie Spółki pisemnej informacji, czy istniejąca średnica przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Urbanowicz 21a jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na cele p.poż. – winien przeliczyć projektant. Powyższą dokumentację techniczną należy uzgodnić ze Spółką.

W celu zapewnienia dostawy wody do celów p.poż w sąsiedztwie nieruchomości położonej przy ul. Urbanowicz w Sosnowcu położona jest sieć wodociągowa przeciwpożarowa, o której mowa

w przepisie § 9 i nast. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wodę do **zewnętrznego gaszenia pożaru** z sieci wodociągowej Ø 160 PE zapewnia hydrant DN 80 nr H02560 jak na załączonej mapie. Kalkulacja własna na wykonanie badania wydajności 1 szt. hydrantu wynosi 165,00 zł netto. Po zaakceptowaniu w/w stawki służby techniczne Spółki przystąpią do wykonania badania na podstawie Państwa pisemnego zlecenia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Robert Milczarek

**Załączniki:**

1. 1 egz. mapy
2. Załącznik nr 1 – warunki techniczne
3. Wzór umowy o dostawę wody do wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej / przeciwpożarowego zbiornika wodnego.

**Kopia:**

TW a/a

