

Sosnowiec, dnia 14.11.2025 r.

TW.42.665.2025.2.D016785.25.JK

PIROTOKS Sp. z o.o.

Ul. Słonecznikowa 75
40-748 Katowice

Dotyczy: wykonania badania wydajności hydrantu przy ul. Urbanowicz 21 a w Sosnowcu.

W odpowiedzi na pismo Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna informuje, że przy ul. Urbanowicz 21 a w Sosnowcu zlokalizowany jest hydrant przeciwpożarowy DN 80 zabudowany na sieci wodociągowej Spółki.

Umieszczenie hydrantu zostało wskazane na załączonej mapie sytuacyjnej. Poniżej przedstawiam wyniki pomiarów wykonanych na hydrancie w dniu 13.11.2025 r. około godz. 17:45

H02560 – hydrant nadziemny

- ciśnienie statyczne -0,48 MPa,
- ciśnienie dynamiczne – 0,34 MPa,
- wydajność – 47,66 m³/h.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Miłczarek

Załącznik:

- mapa sytuacyjna

Kopia:

- TW a/a

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowej
mgr inż. Magdalena Stefańska

